



| DENOMINAZIONE | | Int. Differenz. Generale | | Presa 1 | | Presa 2 | | Presa 3 | | Presa 4 | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----|---------|-----|--|--|--|--|--|
| INTERRUTTORE | MAGNETOTERMICO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POLI | In (A) | | 1N | 16 | 1N | 16 | 1N | 16 | 1N | 16 | | | | | |
| | Ith (A) | Pdi (kA) | | 16 | 4,5 | 16 | 4,5 | 16 | 4,5 | 16 | 4,5 | | | | | |
| | Im (A) | | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | | | | | | | |
| PRESA | DIFFERENZIALE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POLI | In (A) | 2 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | Idn (A) | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | |
| | POLI PRESA: | | | F+N+T - 16A | F+N+T - 16A | F+N+T - 16A | F+N+T - 16A | | | | | | | | | |
| PRESA | INT. MAGNETOTERM.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POLI | In (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ith (A) | Pdi (kA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Im (A) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESA | FUSIBILI: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TIPO | In (A) | | | | | | | | | | | | | | |



via G. Galilei, 37/b 42027 Montecchio Emilia (RE)
 tel. 0522.864644 fax 0522.866145
 e-mail: info@friggeri.com web: www.friggeri.com

QUADRO TIPO:
PO-DS000004SG

POTENZA QUADRO:
6KW

MATRICOLA:
 Nome file
PO-DS000004SG
 Foglio 1 / Sg. Foglio /

Non e' permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento ne' utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti.